



Krajowa Administracja
Skarbowa

Warszawa, dnia 25 czerwca 2019 r.

**Izba Administracji Skarbowej
w Warszawie**

1401/ILZ/260-10/8/19/JW

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Przebudowa budynków przy ul. Ciolka 11A i Astronomów 3 w Warszawie**” – PN/10/2019

WYJAŚNIENIA NA WNIESIONE ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Zamawiający – Izba Administracji Skarbowej w Warszawie – wykonując dyspozycję art. 38 ust. 1 pkt 1, ust. 1a i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej **Ustawą**, informuje Wykonawców, że wpłynęły następujące zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Proszę o przesłanie pełnego rysunku „PAS-130-PW-IN-SSWIN-SCH-1”. Rysunek zamieszczony przez Zamawiającego jest ucięty.

Odpowiedź 1:

Poprawiony rys. PAS-130-PW-IN-SSWIN-SCH-1 w załączeniu.

Pytanie 2:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert ze względu na obszerny zakres postępowania.

Odpowiedź 2:

Zamawiający przesunął termin składania ofert do 02 lipca 2019 r., do godziny 10:00.

Pytanie 3:

Czy wykonana instalacja okablowania strukturalnego (miedziana i światłowodowa) ma być objęta bezpłatną 25 letnią gwarancją producenta systemu?

Odpowiedź 3:

Tak, bezpłatną 25 letnią gwarancją.

Pytanie 4:

Czy dla zachowania pełnej kompatybilności należy zachować elementy tego samego producenta do budowy instalacji okablowania strukturalnego (miedzianej i światłowodowej)?

Odpowiedź 4:

Tak.

Pytanie 5:

W jaki sposób ma się odbywać wymagana logiczna rekonfiguracja interfejsu opisana w „Załącznik 1 do wyjaśnień SIWZ-1. PAS-130-IN-OPIS” punkcie 5.1. str. 20? Czy zmiana interfejsu ma się odbywać

za pomocą niestandardowych kabli krosowych 2 lub 4 pinowych na RJ45? Czy za pomocą standardowych kabli krosowych RJ45/RJ45?

Z doświadczenia wynika, że stosownie niestandardowych, ogólnie nie używanych kabli krosowych, o różnych zakończeniach wiąże się z trudnościami w ich dostępności i nie sprawdza się w eksploatacji systemu okablowania strukturalnego.

Odpowiedź 5:

Z użyciem niestandardowych kabli.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Wykonując dyspozycję **art. 38 ust. 2 Ustawy** powyższe odpowiedzi i załączniki do odpowiedzi Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej pod adresem: www.mazowieckie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia/zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR”.

Kierownik Działu
(-) Jacek Wielkopalanin
/podpis na oryginale/
Przewodniczący Komisji przetargowej

Miejsce publikacji:

Strona internetowa www.mazowieckie.kas.gov.pl